Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 23.2.2021 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice

začátek: 19:00 konec: 19:25

Přítomní zastupitelé:

Michal Fouček
Miroslav Fouček
Miroslav Havel
Michael Jung
Tomáš Ryba
Svatava Tichopádová

Omluvení zastupitelé:

Miroslava Jezlová

Schválený program: (6 – 0 – 0)[1)]

1. **Ustanovení zapisovatele**
2. **Ustanovení ověřovatelů zápisu**
3. **Žádost o odkup části pozemku**
4. **Seznámení s nabídkami a výběr firmy na rekonstrukci vedení veřejného osvětlení**
5. **Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce místní komunikace**
6. **Schválení kanalizačního řádu**
7. **Výběr zájemců o dřevo**
8. **Diskuze**

Program byl schválen.

Schůze byla na dvoře obecního úřadu / Milejovické hospody. Starostka obce upozornila na pořizování audiozáznamu.

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):

ad 1. Ustanovení zapisovatele

Starostka obce ustanovila zapisovatelem zasedání Michala Foučka.

Bod 1. berou zastupitelé na vědomí.

[1)] **(x – y – z) x = hlasovalo pro, y = hlasovalo proti, z = zdrželo se hlasování**

ad 2. Ustanovení ověřovatelů zápisu

Starostka obce ustanovila ověřovateli zápisu Miroslava Havla a Tomáše Rybu.

Bod 2. berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Žádost o odkup části pozemku

Starostka obce informovala, že Michal Fouček a pan Martin Nosek koupili „Salotů chalupu“. Požádali obec o odkup 95m^2 části pozemku. Starostka obce předala slovo Michalu Foučkovi k vysvětlení.

Michal Fouček prezentoval, že zakreslená hranice pozemku v katastru neodpovídá hranici ve skutečnosti, fyzické. Při zaměření pozemku se zjistilo posunutí hranic místy až o 2,5 m. Zeď byla stavěna původními majiteli dle domněnky, kudy vede hranice pozemku. Žádost je tedy o odkup části pozemku, který napraví stav v katastru dle skutečné hranice.

Starostka obce řekla, že bude na základě žádosti zveřejněn záměr prodeje části pozemku. Termín podání nabídek na odkup pozemku bude do pátku 12. března 2021. Nabídky budou vyhodnoceny na nejbližší schůzi zastupitelstva.

Bod 3. berou zastupitelé na vědomí – záměr prodeje části pozemku.

ad 4. Seznámení s nabídkami a výběr firmy na rekonstrukci vedení veřejného osvětlení (6 – 0 – 0)[1)]

Starostka informovala o žádosti pro dotaci na tuto akci, o které bude rozhodnuto v druhé polovině roku. Na výběrové řízení přišly obci 2 nabídky. Jedna byla od Elmont Tábor s.r.o. s cenou 803 152,- Kč. Další nabídka byla od Oto Elektro s.r.o. za 592 408,- Kč. Jedná se o velké částky oproti budování vedení v Souhradí a výměně osvětlení.

Tomáš Ryba se zeptal, co by se stalo, kdybychom nikoho nevybrali a akce se odložila. Odložit budování můžeme. V tom případě nebudeme možné využít výkop vedení nízko napětí, které realizuje firma EG.D, a.s. a po pracích uvádí prostranství do původního stavu. Za 2 roky by musela obec investovat ještě do výkopových prací. Muselo by řešit vedení přes silnici. Cena by se navýšila a nevěří, že za 2 roky budou nabídky cenově výhodnější. Odpověděla starostka Tomášovi Rybovi.

Starostka nechala hlasovat o přijetí nabídky firmy Oto Elektro s.r.o..

Bod 4. byl schválen – Zastupitelé souhlasili s výběrem nabídky číslo 1 - dle doporučení hodnotící komise.

[1)] **(x – y – z) x = hlasovalo pro, y = hlasovalo proti, z = zdrželo se hlasování**

ad 5. Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce místní komunikace (4 – 0 – 2)[1)]

Obec si požádala o dotaci ve výši 1,7 miliónu u Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na opravu komunikací v obci po budování kanalizace. V podmínkách dotace je, že do konce března musíme mít vybranou firmu, která komunikaci zrekonstruuje. Samozřejmě, že bude vymíněno právo rekonstrukci nerealizovat. Jelikož se jedná o hodnotu přesahující 1 milión, výběrové řízení zajistí pan Karel Kotrc na žádost obecního úřadu. U otevírání nabídek budou dva zástupci obce. S nabídkami oslovíme 3 firmy - Znakon a.s., Swietelsky stavební s.r.o. a Strabag a.s.. Výběrové řízení bude zveřejněné a může se kdokoliv přihlásit, informovala starostka.

Starostka obce nechala hlasovat o výběrovém řízení a zprostředkování výběrového řízení panem Karlem Kotrcem.

Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro. Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi.

Bod 5. byl schválen – Zastupitelé souhlasili s výběrovým řízením.

ad 6. Schválení kanalizačního řádu (4 – 0 – 2)[1)]

Starostka sdělila, že vypracovala kanalizační řád podle vzoru ze sousední obce. Řád aktualizovala o hodnoty pro Milejovickou ČOV. Hodnoty jsou z provozního řádu ČOV. Řád nechala zkontrolovat vodoprávním úřadem a souhlasili s ním. Starostka vyzvala k dotazům k řádu. Nikdo neměl žádný dotaz.

Starostka obce nechala hlasovat o kanalizačním řádu.

Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro. Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi.

Bod 6. byl schválen – Zastupitelé schválili kanalizační řád.

ad 7. Výběr zájemců o dřevo (4 – 0 – 2)[1)]

Na obecní úřad byla doručena jedna nabídka na vyklizení dříví z lesa v Pastvišťatech, sdělila starostka a obálku s nabídkou otevřela. Miroslav Havel nabídl 150,- Kč za 1 m^3.

Starostka řekla svůj názor, že při současných cenách dřeva a práce bychom při těžbě od firmy a následném prodeji dřeva byli na nule.

Nikdo jiný se kromě Miroslava Havla nepřihlásil, dodal Michal Fouček.

[1)] **(x – y – z) x = hlasovalo pro, y = hlasovalo proti, z = zdrželo se hlasování**

Starostka nechala hlasovat o přijetí nabídky Miroslava Havla.

Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová byli pro. Miroslav Fouček a Michael Jung se zdrželi.

Bod 7. byl schválen – Zastupitelé souhlasili s výběrem zájemce o těžbu.

ad 8. Diskuze

Michal Fouček se zeptal, zda někdo má nějaký námět do diskuze. Tomáš Ryba se zeptal přítomných na článek o výsledcích dotazníku. Velikonoci, respektive názorem, že řehtání by si měly děti pořádat sami. svůj názor a na konci schůze , že sepíše na návrh starostky dokument o pořádání řehtání a jeho harmonogramu.

Zapsal:

Michal Fouček

Ověřovatelé:

Miroslav Havel

Tomáš Ryba

Starostka obce:

Svatava Tichopádová

[1] **(x – y – z) x = hlasovalo pro, y = hlasovalo proti, z = zdrželo se hlasování**

Protokol z otevírání doručených nabídek pro akci „Rekonstrukce zbývající části vedení veřejného osvětlení“

Na Obecní úřad Milejovice byly doručeny 2 nabídky. Kontrola, otevírání a vyhodnocení doručených nabídek začala v pondělí 17. února 2020 v 18:00 na Obecním úřadě Milejovice za přítomnosti všech zvolených členů.

Na veřejné schůzi zastupitelů obce 26. ledna 2021 bylo bodem 3 schváleno prodloužení termínu k odevzdání nabídek a jejich otevření a vyhodnocení na 17. února 2021.

Členové komise shledali, že všechny nabídky byly v uzavřených, neporušených obálkách.

Po skončení lhůty nebyly doručeny žádné další nabídky.

Nabídka číslo 1	
Obchodní firma	Oto elektro s.r.o.
Sídlo	Kolovratská 58/1, Praha 10
IČ	26502305
Kontakt	Oto Ferenčík - oto.ferencik@otoelektro.eu
Nabízená cena s DPH	**592 408,74 Kč**

Nabídka číslo 2	
Obchodní firma	Elmont Tábor s.r.o.
Sídlo	Vožická 2604, Tábor
IČ	26031175
Kontakt	elmont.tabor@volny.cz

Nabízená cena s DPH	**803 152,02 Kč**

Nabídky vyhověly požadavkům zadavatele.

Nejnižší cena je 592 408,74 Kč s DPH v nabídce číslo 1.

Kontrola, otevírání a vyhodnocení nabídek bylo ukončeno v pondělí 17. února 2021 v 18:25.

Miroslav Havel
člen komise
předseda kontrolního výboru

Tomáš Ryba
člen komise
předseda finančního výboru

Svatava Tichopádová
člen komise
starostka obce

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

OBEC MILEJOVICE
Milejovice 46
387 01 Volyně

Kanalizační řád Milejovice

Okres Strakonice

Milejovice prosinec 2020

KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO VEŘEJNOU KANALIZACI

Obec:	Milejovice
Vlastník kanalizace:	Obec Milejovice
Provozovatel:	Obec Milejovice
Zpracovatel kanalizačního řádu:	Obec Milejovice

Působnost tohoto kanalizačního řadu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Milejovice zakončené čistírnou odpadních vod v obci Milejovice.

Dne 23.2.2021.

Ing. Svatava Tichopádová
starostka obce

Kanalizační řád byl schválen dle zák. č. 274//2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu ve Strakonicích.

OBSAH

OBSAH 3

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 4

1.1. VYBRANNÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 4

1.2. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 5

2. TECHNICKÝ POPIS KANALIZACE 6

3. ÚDAJE O MNOŽSTVÍ A JAKOSTI ODPADNÍCH VOD 7

4. POŽADAVKY VODOHOSPODÁŘSKÉHO ORGÁNU NA JAKOST VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD 8

5. NEJVYŠŠÍ PŘÍSTUPNÉ MNOŽSTVÍ A MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO VEŘEJNÉ KANALIZACE 9

5.1. HODNOTY PŘÍPUSTNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ VYPOUŠTENÍCH VOD 9

5.2. POVINOSTI VLASTNÍKŮ NAPOJENÝCH NEMOVITOSTÍ 10

5.3. MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 10

6. PODMÍNKY PRO ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE 11

6.1. ZÁSADY PRO ZŘIZOVÁNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE: 11

6.2. POVINNOSTI PROVOZOVATELE VEŘEJNÉ KANALIZACE: 11

6.3. POVINOSTI PRODUCENTA ODPADNCH VOD: 12

6.4. OMEZENÍ V ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE: 13

7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI 14

8. ZPŮSOB KONTROLY DODRŽOVÁNÍ STANOVE-NÝCH PODMÍNEK PRO ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD16

9. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH STAVECH 17

10. USTANOVENÍ O DOPLŇOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU A JEHO PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH 18

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní pojmy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména §9, §10, §14, §18, §19, §32, §33, §34, §35)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména §16)

Vyhláška č. 248/2001 SB., (§9, §14, §24, §25, §26) jejich eventuální novely

1.1. VYBRANNÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

1) Vpouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkující odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle §33, §34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.

2) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

3) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahují určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

4) Vlastník kanalizace je povinen podle §25 vyhlášky 428/2001 Sb. Změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

6) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

7) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.

8) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

1.2. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Milejovice tak, aby zejména:

1) Byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu

2) Nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů

3) Bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v ČOV

4) Byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných produktů odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

5) Odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně

6) Byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě

2. TECHNICKÝ POPIS KANALIZACE

Obec Milejovice je na Svaryšovském potoce, který je součástí širšího povodí Vltavy.

Na kanalizační síti je jedna výpust. Kanalizaci tvoří základní kmenové stoky a kanalizační řady s přípojkami.

Stoková síť obce Milejovice je vybudována z trub plastových – 1 845 m.

Na stokové síti se nachází v současné době 59 kanalizačních přípojek.

Z celkového počtu obyvatel 75 trvale bydlících obyvatel je na veřejnou kanalizační síť ukončenou ČOV napojeno cca 70 % obyvatel.

Čistírna odpadních vod byla vybudována v roce 2020.

3. ÚDAJE O MNOŽSTVÍ A JAKOSTI ODPADNÍCH VOD

Současné množství odpadních vod vyhovuje provozním parametrům ČOV a nepřekračuje hodnoty stanovené pro úhrnné množství čištěných odpadních vod vypouštěných do recipientu. Nejsou překročeny ukazatele kvality stanovené jako limitní pro ČOV povolením vodohospodářského orgánu.

4. POŽADAVKY VODOHOSPODÁŘSKÉHO ORGÁNU NA JAKOST VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD

Odpadní vody z intravilánu obce Milejovice jsou přiváděny a čištěny na čistírně odpadních vod obce Milejovice.

Pro vypouštěnou vodu jsou stanoveny na výtoku z ČOV Milejovice rozhodnutím MěÚ Strakonice č.j.: MUST/011304/2014/ŽP/Ško

Průměrné povolené množství: 15,8 m^3/d

Maximální povolené vypouštěné množství: 1,54 m^3/h

479,2 m^3/měsíc

5750 m^3/rok

Kvalita:

	mg/l	mg/l	t/rok
CHSK	p 140	m 215	0,803
BSK_5	p 38	m59	0,219
NL	p 35	m54	0,054

Recipient: Svaryšovský potok č. h. p. 1 – 08 – 02 – 042

Četnost odebírání vzorků: 4x

5. NEJVYŠŠÍ PŘÍSTUPNÉ MNOŽSTVÍ A MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO VEŘEJNÉ KANALIZACE

5.1. HODNOTY PŘÍPUSTNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ VYPOUŠTENÍCH VOD

Hodnoty přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod jsou uvedeny v následném souhrnném přehledu:

ukazatel	symbol	koncentrační limity z kontr. dvouhod. směs. vzorku
reakce vody	pH	6,5 - 8,5
teplota	T	40°C
		mg/l
biochem. spotřeba kyslíku	BSK_5	400,0000
chemická spotřeba kyslíku	CHSKCR	800,0000
nerozpustné látky	NL	300,0000
dusík amoniakální	N-NH4	35,0000
dusík celkový	$N_{celk.}$	50,0000
fosfor celkový	$P_{celk.}$	15,0000
rozp. anorg. soli	RAS	1 000,0000
kyanidy celkové	$Cn_{celk.}$	0,2000
nepolární extra. látky	NEL	10,0000
tenzidy anioaktivní	PAL-A	6,0000
rtuť	Hg	0,0015
měď	Cu	0,3000
nikl	Ni	0,1000
chrom celkový	$Cr_{celk.}$	0,3000
olovo	Pb	0,1000
arsen	As	0,0200
zinek	Zn	1,0000
kadmium	Cd	0,0030

Dvouhodinový směsný vzorek získaný 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.

Sledované ukazatele BSK5, CHSKcr, NL. Výsledky rozborů vzorků, které budou obsahovat hodnoty všech ukazatelů stanovených kanalizačním řádem, budou uchovávány po dobu pěti let u provozovatele ČOV a na požádání budou předkládány příslušným vodoprávním úřadům a dalším oprávněným subjektům.

Měření jakosti odpadních vod bude zajišťováno oprávněnou laboratoří ve smyslu §92 vodního zákona.

Tyto hodnoty jsou vázané pro všechny uživatele veřejné kanalizace, pokud jim v rámci smluvního vztahu nebudou stanoveny hodnoty vyšší resp. odchylky, nebo jmenovitě.

5.2. POVINOSTI VLASTNÍKŮ NAPOJENÝCH NEMOVITOSTÍ

Povinnosti vlastníků napojených nemovitostí je dbát, aby limity přípustného znečištění nebyly v žádném případě překračovány.

5.3. MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Množství odpadních vod vypouštěných do VK se stanovuje dle zákona č.274/2001 Sb. Na základě směsných čísel, popřípadě technickým propočtem s přihlédnutím k množství odebrané vody.

6. PODMÍNKY PRO ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE

6.1. ZÁSADY PRO ZŘIZOVÁNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE:

6.1.1 O napojení přípojky do veřejné kanalizace a o vypouštění odpadních vod do VK požádá vlastník připojované nemovitosti přihláškou (žádostí), obsahující náležitosti dle stavebních předpisů (popř. údaje, stanovené provozovatelem VK).

Vpouštění odpadních vod (nebo výjimečně povrchových vod) do veřejné kanalizace lze realizovat (kromě vod z veřejných komunikací a prostranství) jen v rámci smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod, uzavřené mezi provozovatelem VK a producentem odpadních vod.

Tyto smluvní vztahy se řídí ustanoveními občanského zákoníku, resp. obchodního zákoníku (podle právní povahy vlastníka připojované nemovitosti), rovněž §8 zák. č. 274/2001 Sb. a §13 vyhlášky 428/2001 Sb.

6.1.2. V případě, že odpadní vody jsou vypouštěny bez předchozí smlouvy, resp. Při závažném porušování smluvních podmínek, je provozovatel VK oprávněn (po uplynutí lhůty, stanovené ve výzvě ke sjednání nápravy k odstranění nežádoucího stavu) omezením nebo přerušením přítoku odpadních vod do veřejné kanalizace zajistit řádný provoz kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

6.1.3. Při napojování producentů odp. vod, resp. při změně parametru množství kvality přiváděných odp. vod je provozovatel VK povinen dbát podmínek resp. závazných limitů stanovených ve vodohospodářském povolení podle příslušných ustanovení zákona o vodách,

6.1.4. Při naplňování bilančních hodnot znečištění, jakož i celkového přístupného množství odpadních vod, odváděných veřejnou kanalizací, se přihlíží k přednostnímu uspokojování žadatelů domovních a komunální občanské výstavby.

6.1.5. Výši úplat (stočné) za odvádění a čištění odpadních vod stanoví provozovatel VK (příp. vlastník těchto zařízení) s přihlédnutím k nákladům, povaze a látkovému zatížení odpadních vod.

6.2. POVINNOSTI PROVOZOVATELE VEŘEJNÉ KANALIZACE:

6.2.1. Provozovatel VK povinen kontrolovat měření množství a jakosti odpadních vod, vypouštěných do veřejné kanalizace, aby odpovídaly kanalizačnímu řádu.

6.2.2. Provozovat veřejnou kanalizaci (event. ČOV) v souladu s limity a s podmínkami vodoprávního povolení a vypouštění vod dle zákona o vodách (§8).

6.2.3. Sledovat množství a jakost vod, vypouštěných do recipientu (toku).

6.2.4. Provozovat veřejnou kanalizaci a ČOV v souladu se schváleným provozním řádem a s kanalizačním řádem.

6.3. POVINOSTI PRODUCENTA ODPADNCH VOD:

6.3.1. Producent odpadních vod je povinen:

- omezit nebo přerušit vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace po dobu provádění jejich plánovaných oprav, údržbových prací nebo revizí. Potřebu takové výluky oznamuje provozovatel VK producentům 30 dnů předem.

-v případech havárií (nebo škod způsobených živelnou pohromou) na VK, bránících odvádění nebo čištění odp. vod na ČOV oznámí tyto skutečnosti provozovatelem VK producentům ihned po zjištění stavu.

6.3.2. Umožnit provozovateli VK přístup k zařízení vnitřní kanalizace producenta a provedení její kontroly.

6.3.3. Předcházet situacím, které by mohly způsobit havárii na veřejné kanalizaci nebo ohrožení vod (ve smyslu zákona 254/2001 Sb. o ochraně jakosti povrchových a pozemních vod). V případě výskytu havárie zabezpečit úkoly, uvedené v odstavci 10.

6.3.4. Sledovat množství a kvalitu odp.vod (dle ČSN 75 7241), vypouštěných do veřejné kanalizace. Výsledky měření a rozbory předkládá provozovateli VK.

6.3.5. Projednat změny celkového množství a kvality vypouštěných látek, které nejsou odpadními vodami.

6.3.6. Respektovat zákaz vypouštění toxických látek a vypouštění látek, které nejsou odpadními vodami.

6.3.7. Nevypouštět odp.vody z objektu nově připojovaného na veř. Kanalizaci (resp. neodsouhlasených provozovatelem VK) bez předchozího souhlasu provozovatele VK.

6.3.8. Není-li producent odpadních vod připojen na VK ukončenou ČOV je tento povinen likvidovat odpadní vody zákonným způsobem (viz. Zákon 274/2001 Sb. §18).

6.4. OMEZENÍ V ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE:

6.4.1. Provozovatel VK je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod, především v těchto případech:

- z důvodu způsobených živelnými pohromami

- při provádění předem oznámených revizích a údržbových pracích a opravách

- při havárii na veřejné kanalizaci nebo v případech vyvolaných naléhavou provozní potřebou (jde-li o nebezpečí, nezanedbatelné škody, nebo o ohrožení zdraví)

- vypouští-li producent (i přes upozornění) odpadní vody, které svými vlastnostmi ohrožují bezpečnost osob nebo majetku, funkci ČOV anebo znehodnocovat kvalitu vypouštěných čištěných vod nebo kalu nad povolenou hranici

- nevyhovuje-li producentovo zařízení platným předpisům a usnesením tou měrou, že může ohrozit zdraví, bezpečnost osob a majetku

- zabraňuje-li producent odp. vod provozovateli VK v přístupu ke kanalizační přípojce, k měrné šachtě nebo k vnitřní kanalizaci a k jejich kontrole

- neodstraní-li producent odp.vod ve stanovené lhůtě závady na vnitřní kanalizaci

6.4.2. Omezení nebo přerušení vypouštění odp. vod do veřejné kanalizace z důvodu živelných pohrom či havárií oznámí provozovatel VK vhodným způsobem producentům odpadních vod co nejdříve po zjištění stavu s uvedením předpokládané doby jejich trvání.

V ostatních případech vyrozumí producenty odp. vod o přerušení nebo o omezení vypouštění odp. vod v místě obvyklým způsobem a to nejméně 10 dnů předem.

6.4.3. Provozovatel VK je povinen omezení nebo přerušení vypouštění odp. vod z důvodu živelných pohrom, revizních a nutných údržbových prací zkrátit na co nejkratší dobu. V uvedených případech je provozovatel VK povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v souladu se smluvními podmínkami.

6.4.4. Odvádění odpadních vod, které bylo omezeno nebo přerušeno provozovatel VK z důvodu porušování podmínek vypouštění odpadních vod jejich producentem, je provozovatel VK povinen obnoven ihned po odstínění příčin, pro něž bylo odvádění omezeno nebo přerušeno. Práce s tím spojené budou prováděny na náklady producenta odpadních vod.

7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
2. Organofosforové sloučeniny
3. Organocínové sloučeniny
4. Látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem
5. Rtuť a její sloučeniny
6. Kadmium a jeho sloučeniny
7. Peristentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
8. Peristentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnou ke dnu a které mohou zasahovat do užívání vod
9. Kyanidy

B. Nebezpečné látky:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

Zinek	Cín
Měď	Baryum
Nikl	Beryllium
Chrom	Bor
Olovo	Uran
Selen	Vanad
Arzen	Kobalt
Antimon	Thalium

Molybden	Telur
Titan	Stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou potřebu, vycházející z vodního prostředí a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách

4. Toxické nebo peristentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu

6. Neperistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

7. Fluoridy

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany

9. Silážní šťávy a statková hnojiva jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty

10. Pevné předměty (např. hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky, hygienické potřeby, vlhčené ubrousky)

11. Nepoužité nebo prošlé léky

8. ZPŮSOB KONTROLY DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK PRO ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Při jakosti vypouštěných vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními §18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., §9 odst. 3 a 4 a §26 vyhláška 428/2001 Sb.

Množství a kvalitu odpadních vod sleduje producent a výsledky předkládá ve smyslu smlouvy provozovateli veřejné kanalizace.

Kontrolní odběr provádí provozovatel VK, který je povinen přizvat k odběru producenta. Při neúčasti producenta při odběru je platný odběr provedený provozovatelem veřejné kanalizace. Při zjišťování koncentračních hodnot se odebírá prostý (bodový) vzorek odpadních vod.

Při zjišťování bilančních hodnot se odebírá směsný vzorek odpadních vod, získaný během 8 hodin sléváním stejných objemů vypouštěných odpadních vod odebíraných v intervalu nejdéle 1 hodiny, případně odebíraný automaticky odběrným zařízením.

Vlastník napojené nemovitosti nebo provozu s produkcí odpadních vod, který hodlá do veřejné kanalizace vypouštět odpadní vody překračující povolené limity nebo bilanční hodnoty uvedené v tabulce sub. 5 je povinen předem sjednat podmínky pro odvádění takových vod ve smlouvě s provozovatelem VK. V takovém případě je nutno vyrozumět vodohospodářský orgán se žádostí o vydání souhlasu k úpravě příslušného limitu. To se týká i případů, kdy je nutno odpadní vody před vypouštěním do veřejné kanalizace předčistit.

Vyhovět takovému požadavku je možné za předpokladu, že se umožňují technické parametry ČOV kladené na účinnost čištění odpadních vod při jejich vypouštění do recipientu.

Je zakázáno přepouštění kalů z odpadních jímek a septiků do odpadní kanalizace bez předchozí dohody s provozovatelem ČOV v obci Milejovice, dopouští se přestupku, za který lze uložit sankci 10 000,- Kč.

9. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH STAVECH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na sídle provozovatele Obecním úřadě v Milejovicích 46, 387 01 Volyně tel: 722908742

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli veřejné kanalizace a ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení §40 a §41 zákona 254/2001 Sb. podává hlášení hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policie ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

Hasičský záchranný sbor	150
Záchranná zdravotnická služba	155
Policie	158
Obec Milejovice	722 908 742
	605 870 513
Odbor životního prostředí MěÚ Strakonice	383 377 271
Povodí Vltavy ČB	387 683 111
Okresní hygienická stanice v ČB	386 796 111
Česká inspekce životního prostředí ČB	386 352 506

10. USTANOVENÍ O DOPLŇOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU A JEHO PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH

Kanalizační řád bude provozovatelem podrobován periodickému hodnocení z hlediska jeho funkce a obsahu ve dvouletém období od jeho schválení.

Jeho jednotlivé části budou doplněny, resp. upraveny v souladu s aktuálním stavem, zvláště se zřetelem na množství a kvalitu odpadních vod se zřetelem na limity, stanovené vodohospodářským orgánem ve vztahu k recipientu. O těchto úpravách bude vodohospodářský orgán řádně informován.

Úpravy a změny kanalizačního řádu (podřízené režimu zákona o vodách) budou předloženy vodohospodářskému orgánu ke schválení. Týká se to především případů, mající přímý vliv na změnu vodohospodářského povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu.

Změna nebo doplnění kanalizačního řádu musí být vždy projednána předem s vlastníkem veřejné kanalizace. Vlastník veřejné kanalizace je oprávněn uplatňovat podněty a návrhy v souladu s jeho zájmy k dalšímu rozvoji veřejné kanalizace v obci.

Provozní řád schválen dne: 23.2.2021
Platnost provozního řádu do vydání nového vodoprávního povolení.